



UN38.3 试验概要

UN38.3 Test Summary



812400100629364

单位信息 Company information			
委托单位 Consignor	新余赣锋电子有限公司 XINYU GANFENG ELECTRONICS CO.,LTD 江西省新余市开发区高新区南源路 2668 号 NO 2668, Nanyuan Road, Hi-tech Industrial Development Zone, Xinyu, Jiangxi 13155960013 pengjiangyan@ganfengelec.com www.ganfenglithium.com		
生产单位 Manufacturer	新余赣锋电子有限公司 XINYU GANFENG ELECTRONICS CO.,LTD 江西省新余市开发区高新区南源路 2668 号 NO 2668, Nanyuan Road, Hi-tech Industrial Development Zone, Xinyu, Jiangxi 13155960013 pengjiangyan@ganfengelec.com www.ganfenglithium.com		
测试单位 Test lab	上海化工院检测有限公司 Shanghai Institute of Chemical Industry Testing Co., Ltd. 中国.上海.普陀区云岭东路 345 号, 200062 No.345 East Yunling Road, Putuo, Shanghai, China 200062 86-21-31765555 battery@ghs.cn www.ghs.cn		
电池信息 Battery information			
名称 Name	锂离子电池组 Rechargeable Li-ion Polymer Battery	品牌 Brand	/
型号 Type	BW42	原始测试型号 Original tested type	/
标称电压(V) Nominal voltage	3.87	容量/能量 Capacity/energy	470mAh
描述 Description	可充电锂离子单电芯电池 Rechargeable Li-ion single cell battery	锂含量(g) Li content	/
质量(kg) Mass	0.00725	外观 Appearance	黑色塑料薄膜外壳 Black plastic film shell
测试信息 Test information			
原报告编号 Original test report No.	1124040062	测试报告日期 Date of test report	2024-04-28
测试标准 Test standard	联合国《试验和标准手册》第 38.3 章 UNITED NATIONS Manual of Tests and Criteria 38.3 ST/SG/AC.10/11/Rev.8		
T.1 高度模拟 Altitude simulation	合格 Passed	T.2 温度测试 Thermal test	合格 Passed
T.3 振动测试 Vibration	合格 Passed	T.4 冲击测试 Shock	合格 Passed
T.5 外部短路 External short circuit	合格 Passed	T.6 挤压 Crush	合格 Passed
T.7 过度充电 Overcharge	合格 Passed	T.8 强制放电 Forced discharge	合格 Passed
38.3.3 (f)	/	38.3.3 (g)	/






UN38.3 试验概要

UN38.3 Test Summary



812400100629364

样品图片 Sample Picture



<p>结论 Conclusion</p>	<p>测试样品符合联合国《试验和标准手册》ST/SG/AC.10/11/Rev.8 38.3 标准要求。The tested samples meet the requirements of test items of the UNITED NATIONS Manual of Tests and Criteria ST/SG/AC.10/11/Rev.8 38.3</p>	
<p>备注 Remark</p>	<p>/</p>	
<p>签名 Signature 职务 Title</p>	<p>王寅 副总工程师 Vice chief engineer</p>	<p>签发日期 Issued date 2024-05-09</p>



-验证码:023027-

报告结束